Day	pH	Chlorine	CaCO3	Sili	Y/N
2-1	7.9	1.0			Y
2-2	7.9				Y
2-3	7.8				Y
2-4	7.8				Y
2-7	7.7	1.1			Y
2-8	7.7				Y
2-9	7.8				Y
2-12	7.8				Y
2-13	7.8				Y
2-14	7.8				Y
2-15	7.8	1.0			Y
2-18	7.6				Y
2-19	7.6				Y
2-20	7.7				Y
2-21	7.7				Y
2-24	7.8				Y
2-25	7.7	1.0			Y
2-26	7.7				Y
2-28	7.7	.9			Y

(No = N = Excursion) **Total N's** 0

<<Have minimums been met for this day?

ENTRY POIN

PWS ID: 41 0 0 0 0

System Name: Albany Trailer Court

Entry Point: Water Room

Sample Period: 2-22

Month/Year

Number of excursions* during this mo

(Count the number of days when any W
than the minimum required)

Total excursions during the previous

(Over 9 excursions in 6 months is a viol
Point and Distribution excursions are c

For DHS use only

Minimum Water Qualit
Parameters as set by S

pH	7.2	
Alk		(Alkalinity
P04		(Orthoph
Sili		(Silicate)

Print Name: Logan Levine

Signature: Logan Levine

Date: 3-3-22

Send to DHS within 10 days after end