Lead & Copper Rule Corrosion Con

Day	pH	Chlorine Residual	$CaCO_3$	Sili	Y/N
4-1	7.9	1.1			Y
4.2	7.9				Y
4.3	7.9				Y
4.6	8.0	1.0			Y
4.7	8.0				Y
4.8	8.1				Y
4-10	7.9	1.0			Y
4-11	7.9				Y
4/12	7.8				Y
4/15	8.0				Y
4/16	7.9	1.1			Y
4/17	7.9				Y
4/18	7.9				Y
4/21	7.8	1.1			Y
4/22	7.7				Y
4/23	7.7				Y
4/24	7.8				Y
4/27	8.0	1.2			Y
4/28	8.0				Y
4/29	8.0				Y
4/30	8.0	1.1			Y

(No = N = Excursion) **Total N's** 0

<<Have minimums been met for this day?

ENTRY POINT

PWS ID: 41 0 0 0 0 4

System Name: Albany Trailer Court

Entry Point: Water Room

Sample Period: 4-22

Month/Year

Number of excursions* during this month

(Count the number of days when any WQP
than the minimum required)

Total excursions during the previous 5 mo

(Over 9 excursions in 6 months is a violatio
Point and Distribution excursions are cumul

For DHS use only

Minimum Water Quality Parameters as set by State:

pH	7.2	
Alk		(Alkalinity)
PO4		(Orthophospha
Sili		(Silicate)

Print Name: Logan Lewis

Signature: Logan Lewis

Date: 5.2.22

Send to DHS within 10 days after end of sam