Lead & Copper Rule Corrosion Control

Day	pH	Chlorine	$CaCO_3$	Sili	Y/N
11/2	7.8	0.9			
11/4	7.7	1			
11/6	7.5	1			
11/8	7.6	0.9			
11/10	7.9	0.8			
11/12	7.8	1			
11/14	7.7	0.8			
11/16	7.7	0.9			
11/18	7.7	1			
11/20	7.9	0.9			
11/22	7.8	1			
11/24	7.7	1			
11/26	7.8	0.9			
11/28	7.8	1			
11/30	7.9	0.8			

(No = N = Excursion) **Total N's** 0

<<Have minimums been met for this day?

ENTRY POINT

PWS ID: 41 0 0 0 0 4

System Name: Albany Trailer Court

Entry Point: water room

Sample Period: 11/2024
Month/Year

Number of excursions* during this month: 0

(Count the number of days when any WQP was less than the minimum required)

Total excursions during the previous 5 months: 0

(Over 9 excursions in 6 months is a violation. Entry Point and Distribution excursions are cumulative.)

For DHS use only

Minimum Water Quality Parameters as set by State:

pH	7.2	
Alk		*(Alkalinity)*
PO4		*(Orthophosphate)*
Sili		*(Silicate)*

Print Name: Megan McGaughy

Signature: Megan McGaughy

Date: 11/30/2024

Send to DHS within 10 days after end of sampling period