OHA - Drinking Water Program - Turbindity Monitoring Report form County Clackamas

TURBIDITY MONITORING REPORT FORM (bag cartridge)

SYSTEM NAME RHODODENDRON WATER ID# 4100702 Dec-25

DAY	Cartridge Turbidity null values = system off WPT A2						HIGHEST READING
	12-4	4-8	8-12	12-16	16-20	20-24	NTU
1	0.027	0.033	0.026	0.026	0.026	0.038	0.038
2	0.080	0.141	0.065	0.042	0.038		0.141
3			0.060	0.046	0.040	0.040	0.060
4			0.040	0.040	0.040		0.040
5				0.331	0.147	0.092	0.331
6	0.164	0.107	0.040	0.076	0.083	0.098	0.164
7	0.587	0.217	0.124	0.108	0.089	0.243	0.587
8			0.571	0.495	0.220	0.223	0.571
9	0.121	0.151	0.184	0.793	0.135	0.194	0.793
10	0.144	0.100	0.243	0.217	0.217	0.173	0.243
11	0.077	0.077	0.078	0.087	0.080	0.162	0.162
12	0.070	0.084	0.070	0.070	0.070	0.070	0.084
13	0.061	0.060	0.061			0.070	0.070
14			0.070	0.070		0.070	0.070
15	0.114	0.061	0.061	0.539	0.328	0.202	0.539
16	0.072	0.070	0.145	0.119	0.102	0.090	0.145
17	0.051	0.062	0.070	0.131			0.131
18	0.095	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.095
19	0.410	0.416	0.498	0.694	0.694	0.410	0.694
20	0.140	0.211	0.184	0.370	0.250	0.315	0.370
21	0.070	0.077	0.099	0.126	0.150	0.105	0.150
22	0.062	0.062	0.066	0.070	0.070	0.070	0.070
23	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062
24	0.068	0.062			0.049	0.062	0.068
25				0.084	0.070	0.062	0.084
26	0.101	0.275	0.176	0.150	0.164	0.068	0.275
27	0.225	0.233	0.199	0.203	0.253	0.208	0.253
28	0.092	0.115	0.122	0.095	0.100	0.186	0.186
29	0.263	0.847	0.588	0.429	0.261	0.154	0.847
30	0.150	0.150	0.918	0.208	0.497	0.316	0.918
31	0.918	0.847	0.847	0.203	0.208		0.918

OHA - Drinking Water Program - Turbindity Monitoring Report form County Clackamas
RHODODENDRON WATER ASSOCIATION PWS ID# 4100702
SURFACE WATER QUALITY DATA

Dec-25

DATE	TIME	NE RESIDU	CONTACT TIME	ACTUAL CT	WATER TEMP	WATER PH	REQUIRED	PEAK HOURLY FLOW	CT MET
		PPM	minutes	C x T	C˚	-log(h)	reg equ	GPM	YES/NO
12/1/2025	19:00	1.19	382	454	4.8	6.7	49	79	YES
12/2/2025	8:00	1.27	377	480	5.2	6.6	48	80	YES
12/3/2025	12:00	1.32	355	469	5.2	6.6	48	85	YES
12/4/2025	14:00	1.71	349	599	5.3	6.6	50	86	YES
12/5/2025	20:00	0.81	349	283	3.2	6.6	52	86	YES
12/6/2025	21:00	0.79	354	281	3.7	6.7	51	85	YES
12/7/2025	19:00	1.08	361	389	6.4	6.7	44	83	YES
12/8/2025	16:00	1.13	347	393	6.8	6.7	44	87	YES
12/9/2025	9:00	0.99	628	623	7.1	7.3	51	48	YES
12/10/2025	20:00	0.95	599	569	6.5	7.3	54	50	YES
12/11/2025	19:00	0.35	540	189	6.6	7.3	49	56	YES
12/12/2025	17:00	1.12	338	379	8.0	7.4	51	89	YES
12/13/2025	5:00	1.43	360	513	7.6	7.3	53	83	YES
12/14/2025	20:00	1.50	319	477	7.8	7.2	51	94	YES
12/15/2025	19:00	0.67	335	226	7.8	7.2	47	90	YES
12/16/2025	22:00	0.71	356	254	4.2	7.2	59	84	YES
12/17/2025	0:00	0.92	377	346	7.8	6.4	36	80	YES
12/18/2025	9:00	0.92	369	339	6.9	6.6	40	81	YES
12/19/2025	3:00	0.62	380	234	7.3	6.6	38	79	YES
12/20/2025	20:00	0.69	549	380	6.7	6.7	42	55	YES
12/21/2025	20:00	0.84	341	286	6.5	6.7	43	88	YES
12/22/2025	16:00	0.99	338	334	6.5	6.8	44	89	YES
12/23/2025	9:00	1.06	274	290	6.5	6.7	45	110	YES
12/24/2025	16:00	1.17	338	394	6.6	6.7	45	89	YES
12/25/2025	15:00	1.22	342	418	6.4	6.9	49	88	YES
12/26/2025	15:00	0.45	320	144	6.1	6.7	42	94	YES
12/27/2025	18:00	0.59	306	179	5.4	6.7	45	98	YES
12/28/2025	13:00	1.18	305	358	5.0	6.3	42	99	YES
12/29/2025	11:00	1.12	310	347	5.0	6.1	39	97	YES
12/30/2025	10:00	1.10	310	342	4.9	6.2	41	97	YES
12/31/2025	18:00	1.10	321	354	4.9	6.2	41	93	YES
95% of Daily Turbidity Readings < 1 ntu					yes	CL_2 RESID AT Entry Point ALWAYS >0.2 MG/L			yes
All Daily Turbidity Readings < 5 NTU					yes	CT's Met Everyday?			yes

phone 503-310-9262

SIGNATURE: David Jacob

PRINT NAME David Jacob

DATE 4-Jan-26 CERT # 3675