OHA - Drinking Water Program - Turbindity Monitoring Report form County Clackamas

TURBIDITY MONITORING REPORT FORM (bag cartridge)

SYSTEM NAME RHODODENDRON WATER ID# 4100702 Jan-26

DAY	Cartridge Turbidity null values = system off WPT A2						HIGHEST READING
	12-4	4-8	8-12	12-16	16-20	20-24	NTU
1			0.536	0.342	0.126		0.536
2	0.359	0.842	0.309	0.139	0.105	0.112	0.842
3		0.080	0.951	0.756	0.243		0.951
4	0.147	0.100		0.098	0.097	0.100	0.147
5	0.106			0.099	0.143	0.136	0.143
6			0.160	0.131	0.116	0.121	0.160
7	0.048				0.048	0.040	0.048
8	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.045	0.045
9	0.047	0.042	0.040	0.040			0.047
10	0.048	0.048	0.048	0.048		0.048	0.048
11	0.048	0.048	0.048	0.048		0.048	0.048
12	0.048	0.048	0.048	0.048		0.048	0.048
13	0.097	0.091	0.077			0.059	0.097
14	0.955	0.530			0.085	0.072	0.955
15	0.382			0.099	0.156	0.877	0.877
16	0.128			0.360	0.270	0.985	0.985
17	0.158			0.159	0.136	0.135	0.159
18	0.204	0.180	0.303	0.150	0.156	0.158	0.303
19	0.207	0.218	0.266	0.261	0.319	0.279	0.319
20	0.482	0.460	0.450	0.283	0.156	0.184	0.482
21	0.354	0.301	0.224	0.263			0.354
22			0.377	0.724	0.606	0.360	0.724
23	0.365	0.856	0.128	0.246			0.856
24	0.853	0.883	0.701	0.850		0.657	0.883
25	0.300	0.172	0.658	0.861		0.821	0.861
26	0.197	0.154	0.123			0.946	0.946
27	0.325	0.736			0.363	0.194	0.736
28			0.135	0.181	0.260	0.377	0.377
29		0.099	0.092	0.138	0.153	0.252	0.252
30	0.183	0.507	0.263			0.199	0.507
31	0.259	0.426	0.672			0.149	0.672

OHA - Drinking Water Program - Turbindity Monitoring Report form County Clackamas
RHODODENDRON WATER ASSOCIATION PWS ID# 4100702
SURFACE WATER QUALITY DATA

Jan-26

DATE	TIME	CHLORINE RESIDULA	CONTACT TIME	ACTUAL CT	WATER TEMP	WATER PH	CT REQUIRED	PEAK HOURLY FLOW	CT MET
		PPM	minutes	C x T	C˚	-log(h)	reg equ	GPM	YES/NO
1/1/2026	15:00	1.03	417	431	5.1	6.2	40	72	YES
1/2/2026	10:00	0.94	389	367	5.3	6.2	40	77	YES
1/3/2026	9:00	0.92	410	378	5.8	6.2	38	73	YES
1/4/2026	18:00	0.96	487	468	5.9	6.2	38	62	YES
1/5/2026	18:00	1.04	479	498	5.6	6.1	38	63	YES
1/6/2026	17:00	1.23	488	600	5.3	6.2	41	61	YES
1/7/2026	19:00	1.54	496	765	4.9	6.2	43	60	YES
1/8/2026	12:00	1.34	476	640	4.7	6.2	43	63	YES
1/9/2026	9:00	1.29	839	1079	4.7	6.1	41	36	YES
1/10/2026	20:00	1.26	919	1154	4.8	6.0	40	33	YES
1/11/2026	16:00	1.24	473	587	4.8	6.0	40	63	YES
1/12/2026	19:00	1.26	473	596	4.9	6.0	39	63	YES
1/13/2026	22:00	1.28	495	634	4.9	5.9	38	61	YES
1/14/2026	20:00	1.28	510	651	5.1	5.9	38	59	YES
1/15/2026	19:00	1.30	524	682	5.1	5.8	37	57	YES
1/16/2026	18:00	1.32	500	659	5.3	5.7	35	60	YES
1/17/2026	15:00	1.32	471	622	5.1	5.6	34	64	YES
1/18/2026	10:00	1.32	464	613	4.8	6.5	47	65	YES
1/19/2026	18:00	0.99	450	444	4.3	6.7	50	67	YES
1/20/2026	20:00	1.26	505	635	4.2	7.3	65	59	YES
1/21/2026	14:00	1.21	1240	1503	3.6	7.3	68	24	YES
1/22/2026	19:00	1.16	1052	1221	3.2	7.3	68	29	YES
1/23/2026	9:00	1.06	488	518	3.4	7.2	65	61	YES
1/24/2026	19:00	0.98	471	460	2.6	7.2	68	64	YES
1/25/2026	20:00	0.94	444	420	2.8	7.2	66	68	YES
1/26/2026	15:00	0.94	448	419	3.1	7.2	64	67	YES
1/27/2026	13:00	0.90	482	432	3.4	7.2	63	62	YES
1/28/2026	11:00	0.91	494	451	3.6	7.2	62	61	YES
1/29/2026	21:00	0.92	501	462	4.0	7.2	61	60	YES
1/30/2026	16:00	0.97	490	473	4.5	7.2	59	61	YES
1/31/2026	14:00	0.99	463	457	4.8	7.2	58	65	YES
95% of Daily Turbidity Readings < 1 ntu					yes	CL_2 RESID AT Entry Point ALWAYS >0.2 MG/L			yes
All Daily Turbidity Readings < 5 NTU					yes	CT's Met Everyday?			yes

phone 503-310-9262

SIGNATURE: David Jacob

PRINT NAME David Jacob

DATE 4-Feb-26 CERT # 3675